

Checkliste äussere Erschliessung

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Haupteingang		
10	Ist der Haupteingang vom Zugang zum Grundstück aus sichtbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Ist der Windfang beim Haupteingang mit 300 Lux ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Hausnummer oder Hausname		
20	Sind diese von der Strasse aus gut zu finden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Sind sie mit 200 Lux beleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
22	Sind sie gut lesbar (pro 1,00 m normale Lesedistanz muss die Schriftgrösse 3 cm betragen)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Beleuchtung im Wegbereich		
30	Beträgt die Beleuchtungsstärke 75 Lux?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Ist die Beleuchtung blendungsfrei angeordnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
32	Wurde darauf geachtet, dass die Beleuchtung die Gesichtserkennung unterstützt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Zufahrt mit Rollator und Gehhilfe		
40	Ist die Wegführung vom Zugang auf das Grundstück bis zum Haupteingang schwellenfrei?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
41	Ist der Weg vom Zugang auf das Grundstück bis zum Haupteingang mind. 1,50 m breit?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5	Treppen und einzelne Stufen		
50	Wurde für Aussentreppen die Checkliste «Treppen» ausgefüllt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Gibt es eine alternative hindernisfreie Route, um die Treppe zu umgehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6	Rampen		
60	Wurde die Checkliste «Rampen» ausgefüllt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Bodenbeläge		
70	Sind die Bodenbeläge hart?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Sind sie eben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
72	Sind sie ohne oder mit minimalen Fugen von max. 0,50 cm ausgebildet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
73	Entspricht der Bodenbelag der Gleitfestigkeit R11/GS2?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
8	Wegkreuzungen		
80	Sind die Wege an Wegkreuzungen mind. 1,50 m breit?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9	Schranken und Schikanen		
90	Sind die Abschränkungen mind. 1,00 m hoch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Weisen Schranken und Schikanen im Wegbereich eine Durchfahrtsbreite von mind. 1,20 m auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
92	Weisen versetzte Schranken und Schikanen im Wegbereich einen Abstand von mind. 1,70 m zueinander auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
93	Weist ein Sockel von mind. 3 cm ab Boden auf das Hindernis hin (ertastbar mit dem Blindenstock)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
94	Weist eine Traverse max. 30 cm über dem Boden auf das Hindernis hin (ertastbar mit dem Blindenstock)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10	Hindernisse am Weg (<i>Polter, Papierkörbe, Veloständer, Pflanztröge, Findlinge usw.</i>)		
100	Sind Hindernisse ausserhalb des Gehbereichs des Fusswegnetzes platziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
101	Sind bei niedrigen Elementen die Mindestmasse gemäss Tabelle 3, S. 38 eingehalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
102	Heben sich niedrige Hindernisse durch Farb- und Helligkeitskontraste von der Umgebung ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
103	Sind unvermeidbare Hindernisse ohne scharfe Kanten gestaltet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Hindernisse im Kopfbereich (<i>Schilder, Äste usw.</i>)		
110	Haben die Fussgängerbereiche überall eine lichte Höhe von mind. 2,10 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Unterhalt und Wartung / Pflichtenheft		
120	Sind über das ganze Jahr feste Termine eingeplant für die Wartung und den Unterhalt des Erschliessungsnetzes?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
121	Ist die für die Wartung verantwortliche Person bestimmt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
122	Steht der verantwortlichen Person ein Pflichtenheft zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
123	Sind darin die Arbeiten genau definiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Rollstuhlgerechte Parkplätze		
130	Sind für Besucher 2–3 Behindertenparkplätze vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
131	Hat das Parkfeld eine Breite von mind. 3,50 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
132	Ist der Ausstiegsbereich neben der Parkfläche mind. 1,40 m breit?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
133	Schliesst dieser Ausstiegsbereich schwellenfrei an das Parkfeld an?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
134	Befinden sich die Parkplätze nahe beim Haupteingang?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
135	Ist der Zugang vom Parkplatz zum Aufzug schwellenfrei?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
136	Sind die Behindertenparkplätze am Boden gelb markiert und mit einem Rollstuhlsignet bezeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
137	Sind die Behindertenparkplätze mit einem Schild gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	