

Liste de contrôle Rampes extérieures

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des Employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
1	Différences de niveau		
10	L'accès à la rampe est-il dépourvu de différences de niveau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
2	Pente		
20	La rampe a-t-elle une pente max. de 6%?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
3	Largeur		
30	La rampe a-t-elle une largeur min. de 1,50 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
4	Longueur		
40	La rampe a-t-elle une longueur max. de 10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
41	Si la rampe fait plus de 10 m de longueur, comporte-t-elle un palier intermédiaire?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
42	Le palier intermédiaire a-t-il une longueur min. de 1,20 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
5	Surfaces de manœuvre/paliers intermédiaires		
50	Y a-t-il, à l'extrémité inférieure de la rampe, une surface de manœuvre min. de 1,40 x 1,70 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
51	Y a-t-il, à l'extrémité supérieure de la rampe, une surface de manœuvre min. de 1,40 x 1,70 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
52	Les surfaces de manœuvre ont-elles une pente max. de 2% de façon à ce qu'aucune flaque ne puisse s'y former?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
53	Y a-t-il un palier intermédiaire de min. 1,20 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
6	Garde-corps		
60	La rampe est-elle munie, du côté aval, d'un garde-corps continu sur toute la longueur de la rampe?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
7	Main courante		
70	La rampe est-elle munie d'une main courante des deux côtés?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
71	La main courante est-elle fixée à une hauteur de 85–90 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
8	Traverse ou socle au bord		
80	Le bord de la rampe est-il équipé d'une traverse fixée à max. 30 cm ou d'un socle de min. 3 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
9	Revêtement de sol		
90	Rampe couverte avec une pente de max. 6%: le revêtement de sol correspond-il à la classe antidérapante GS2/R11?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
91	Rampe non couverte avec une pente de max. 6%: le revêtement de sol correspond-il à la classe antidérapante GS3/R12?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
10	Eclairage		
100	L'éclairage lumineux de la rampe est-il de 100 lux?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
101	L'éclairage est-il aménagé de façon à éviter tout éblouissement – pour les personnes en fauteuil roulant également?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	