

Liste de contrôle Entrée de l'établissement

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage: | | Responsable dans la direction du service: | |
| | | | |
| Date de l'inspection: | | Personne chargée de l'inspection/fonction: | |
| | | | |
| Date/ visa: | Coordinateur de la sécurité: | Représentant des employés: | Responsable du personnel soignant: |
| | | | |

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

| | Exigences | Remplies | Mesures à prendre |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Numéro de l'établissement | | |
| 10 | Le numéro de l'établissement est-il visible depuis l'accès au terrain sur lequel celui-ci se situe? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 11 | Est-il éclairé sans qu'il y ait risque d'éblouissement? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 12 | Est-il éclairé? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 13 | Est-il facile à lire (la taille des caractères doit être de 3 cm par mètre de distance de lecture)? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 2 | Entrée | | |
| 20 | Est-il possible d'accéder à l'établissement sans franchir de différence de niveau? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 3 | Sonnette et interphone | | |
| 30 | Les éléments de commande sont-ils fixés à 0,80–1,10 m au-dessus du sol? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 31 | Y a-t-il, à gauche et à droite de l'élément de commande, une surface libre de min. 0,70 x 1,40 m? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 32 | Les éléments de commande répondent-ils aux besoins des personnes présentant une déficience visuelle? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 33 | Les éléments de commande répondent-ils aux besoins des personnes souffrant d'un handicap auditif? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 4 | Porte d'accès au bâtiment | | |
| 40 | A-t-on renoncé aux portes carrousel et aux portes à tambour? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 41 | Si la réponse est «non», y a-t-il à proximité un accès comportant une porte à battants? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 42 | La largeur de porte utilisable est-elle de min. 1,20 m? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 43 | Y a-t-il des portes coulissantes automatiques (de 2x60 cm de largeur)? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 44 | Les portes à battants sont-elles dotées d'un dispositif d'ouverture motorisé? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 45 | Celui-ci nécessite-t-il une force de max. 30 N? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 46 | Le battant s'ouvre-t-il à une vitesse de max. 1°/s (degré/seconde)? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 47 | A-t-on renoncé aux ferme-porte mécaniques? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |

| | Exigences | Remplies | Mesures à prendre |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 | Portes vitrées/éléments vitrés aménagés sur toute la hauteur de la pièce | | |
| 50 | Des marquages contrastés ont-ils été apposés à une hauteur de min. 0,90 m et de max. 1,60 m? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 51 | Les surfaces vitrées sont-elles constituées de verre de sécurité trempé (VT)? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 6 | Zone protégeant du vent | | |
| 60 | La porte d'entrée et la porte intérieure protégeant du vent sont-elles espacées de min. 1,80 m? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 61 | La zone protégeant du vent a-t-elle une largeur min. de 2,40 m? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 7 | Sas de propreté | | |
| 70 | L'entrée est-elle dotée d'un sas de propreté comprenant trois zones? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 71 | Le sas de propreté est-il praticable pour les déambulateurs à roulettes? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 72 | Les paillassons sont-ils placés dans le sol de manière à ce qu'il n'y ait pas de différences de niveau à franchir? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 8 | Eclairage | | |
| 80 | L'éclairage lumineux de l'entrée est-il de 300 lux? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 81 | L'éclairage est-il aménagé de façon à éviter tout risque d'éblouissement – pour les personnes en fauteuil roulant également? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 9 | Ascenseur | | |
| 90 | Est-il possible d'accéder à tous les étages en ascenseur? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |
| 91 | Est-il possible d'accéder au garage souterrain en ascenseur? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | |