

Liste de contrôle Espaces communs et cafétéria

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/ visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
1	Place de stationnement		
10	Y a-t-il, dans la salle à manger, une surface de stationnement de 0,5 m ² par résident, réservée aux moyens auxiliaires tels que fauteuils roulants et déambulateurs à roulettes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	Ces surfaces de stationnement ont-elles été prévues à proximité des tables?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
12	Y a-t-il en plus des surfaces de stationnement pour les chariots à vaisselle, les chariots de nettoyage et d'autres objets mobiles?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
13	Ces surfaces de stationnement sont-elles toutes situées en dehors des zones de passage?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
14	Sont-elles clairement signalées par des marquages au sol et des pictogrammes sur le mur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
15	Ces marquages sont-ils aussi clairement reconnaissables pour les personnes présentant une déficience visuelle?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
2	Tables		
20	Y a-t-il, entre toutes les zones de la pièce, des surfaces de passage de min. 1,20 m de largeur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
21	Y a-t-il, entre les tables (du côté où il n'y a pas de places assises) des surfaces de passage de min. 1,20 m de largeur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
22	Les tables (du côté des places assises) sont-elles espacées de min. 2,20 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
23	Y a-t-il, entre les tables (du côté des places assises) et les murs ainsi que les éléments de construction fixes une distance de min. 1,50 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
3	Aides à la marche		
30	Y a-t-il, à proximité de tous les sièges, des fixations prévues pour les aides à la marche?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
5	Escaliers		
50	Les escaliers sont-ils tous protégés de façon à ce que l'on ne puisse pas passer par-dessous?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
6	Portes et passages		
60	Les portes présentent-elles toutes une largeur de passage libre de min. 90 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	Exigences	Remplies	Mesures à prendre

7 Portes vitrées		
70	Les portes vitrées sont-elles équipées de verre de sécurité trempé (VT)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
71	Les éléments vitrés de la hauteur de la pièce (env. 20 cm de largeur) sont-ils signalés par un marquage clair et foncé à une hauteur de plus de 0,90 m et de moins de 1,60 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
8 Fenêtres/garde-corps		
80	Les fenêtres de la hauteur de la pièce sont-elles équipées de verre de sécurité feuilleté (VF)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
81	La traverse supérieure du cadre de fenêtre fixe se trouve-t-elle à min. 0,75 m de hauteur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
82	Les fenêtres dont le garde-corps atteint moins de 1,00 m sont-elles munies d'un dispositif de protection (hauteur de min. 1,00 m)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
83	Les poignées de fenêtre sont-elles fixées à max. 1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui
84	Les poignées de fenêtre ont-elles une longueur de min. 12 cm?	<input type="checkbox"/> oui
9 Garde-corps		
90	Les garde-corps présentent-ils une hauteur de min. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> oui
91	Les garde-corps sont-ils dépourvus, jusqu'à une hauteur de 75 cm, d'ouvertures plus grandes que Ø 12 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
92	Les garde-corps sont-ils difficiles à escalader?	<input type="checkbox"/> oui
93	Sont-ils accompagnés d'une main courante fixée à 85–90 cm?	<input type="checkbox"/> oui
94	Les garde-corps vitrés sont-ils faits de verre de sécurité feuilleté (VF)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
10 Contrastes de couleurs ainsi que clair/foncé		
100	Les portes que les résidents emploient se distinguent-elles des murs?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
101	Les murs et les sols se distinguent-ils clairement les uns des autres?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
102	Les meubles se distinguent-ils clairement des murs et des sols?	<input type="checkbox"/> oui
11 Eclairage		
110	Dans les zones de transition, les intensités lumineuses des différents espaces sont-elles ajustées les unes aux autres (avec, conformément à la norme SN 12464-1, un écart d'un degré de	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
12 Revêtement de sol		
120	Le sol présente-il partout une surface plane?	<input type="checkbox"/> oui
121	Est-il bien dégagé (aucun objet sur le sol)?	<input type="checkbox"/> oui
14 Installations électriques		
140	Y a-t-il, dans ces espaces, des prises électriques facilement accessibles pour les résidents (hauteur de 0,80–1,10 m)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
141	Les prises électriques sont-elles disposées de façon à ce qu'il soit possible de ne pas utiliser de rallonges?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
142	Les câbles pour le raccordement TV et les appareils permettant d'écouter de la musique sont-ils fixés?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
143	Les interrupteurs pour la lumière se distinguent-ils du mur par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
144	Les interrupteurs pour les stores se distinguent-ils du mur par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
15	Eclairage		
150	Le système d'éclairage a-t-il une intensité lumineuse de 300–500 lux au niveau du sol?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
151	A-t-il une intensité lumineuse de 500–1000 lux au niveau des tables?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
152	Les lampes (lampadaires) qui débordent de plus de 10 cm sur le profil d'espace libre de 2,10 m de hauteur sont-ils protégés par une barrière au sol, ou en hauteur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
16	Mains courantes		
160	Y a-t-il des mains courantes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
17	Revêtement de sol		
170	Le revêtement de sol correspond-il à la classe antidérapante GS1/R10?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
18	Acoustique		
180	Les résidents peuvent-ils converser sans difficultés à table – même lorsque l'espace commun est complètement occupé?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	