

Checkliste Personenaufzug

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Erreichbarkeit		
10	Gibt es bei den hindernisfreien Parkplätzen einen Zugang zum Aufzug?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Gibt es einen Aufzug zur Tiefgarage?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Gibt es einen Aufzug beim Haupteingang?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Gibt es zu allen Etagen zwei Aufzüge?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14	Sind alle Zugänge zum Aufzug schwellenlos erreichbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Manövrierfläche vor Aufzugstüren		
20	Gibt es vor dem Aufzug auf jeder Etage eine Manövrierfläche von mind. 1,40x1,40 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Aufzugstüren		
30	Haben die Aufzugstüren auf allen Etagen eine benutzbare Durchgangsbreite von mind. 80 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Ist die Aufzugstür auf der «kurzen Seite» angeordnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
33	Hebt sie sich im Flur kontrastreich ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
34	Bleibt sie gezielt länger offen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Kabinengrösse		
40	Hat einer der beiden Aufzüge eine Kabinengrösse von mind. 1,10x1,40 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
41	Hat einer der beiden Aufzüge eine Kabinengrösse von mind. 1,40x2,40 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
42	Hat der Aufzug mit gegenüberliegenden Aufzugtüren eine Kabinenbreite von mind. 1,10 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5	Aufzugswände		
50	Sind die Aufzugswände hell gestaltet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
6	Handlauf		
60	Ist an allen Kabinenwänden ein Handlauf montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
61	Ist der Handlauf auf 85–90 cm Höhe montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Spiegel		
70	Wurde beim Aufzug auf das Anbringen eines Spiegels verzichtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8	Beleuchtung		
80	Sind Aufzugsboden und Bedienungstableau blendungsfrei mit mind. 300 Lux beleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9	Bedienungstableau		
90	Ist das Bedienungstableau auf einer Höhe zwischen 80 cm und 1,10 m montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Ist das Bedienungstableau mind. 40 cm von der Aufzugsecke entfernt angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
92	Sind die Tasten erhöht und mind. 4x4 cm gross?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
93	Hebt sich die Schrift klar vom Untergrund ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
94	Ist die Schrift mind. 3 cm gross?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
95	Sind die Tasten für Alarm und die Türöffnungstasten separat von den Stockwerkstasten gruppiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
96	Erfolgt der Notruf sowohl akustisch wie auch optisch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
97	Gibt es akustisch wie auch optisch eine Hilfe-Kommt-Bestätigung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10	Sichtkontakt		
100	Ist die Aufzugskabine teilweise verglast?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Bodenbelag im Aufzug		
110	Wenn im Eingangsbereich eine Schmutzschleuse vorhanden ist: Entspricht der Aufzugsboden der Gleitfestigkeitsklasse GS1/R10?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
111	Wenn im Eingangsbereich keine Schmutzschleuse vorhanden ist: Entspricht der Aufzugsboden der Gleitfestigkeitsklasse GS2/R11?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	