

Checkliste Hauseingang

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Hausnummer		
10	Ist die Hausnummer vom Grundstückszugang aus sichtbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Ist sie blendungsfrei beleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Ist sie beleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Ist sie gut lesbar (pro 1,00 m normale Lesedistanz muss die Schriftgrösse 3 cm betragen)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Eingang		
20	Ist ein schwellenloser Zugang vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Klingel und Gegensprechanlage		
30	Liegen die Bedienungselemente 0,80–1,10 m über dem Boden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Steht rechts und links vom Bedienelement eine Freifläche von mind. 0,70x1,40 m zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
32	Entsprechen die Bedienungselemente den Bedürfnissen von Personen mit einer Sehbehinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
33	Entsprechen die Bedienungselemente den Bedürfnissen von Personen mit einer Hörbehinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Gebäudezugangstür		
40	Wurde auf Karusselltüren und Drehkreuze verzichtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
41	Wenn «nein», gibt es einen Zugang mit Flügeltür in der Nähe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
42	Beträgt die nutzbare Türbreite mind. 1,20 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
43	Sind automatische Schiebetüren (2x60 cm breit) vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
44	Sind Flügeltüren mit einem kraftunterstützten Antrieb zur Türöffnung ausgestattet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
45	Benötigt dieser einer Kraft von max. 30 N?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
46	Öffnet der Türflügel mit einer Geschwindigkeit von max. 1°/s (Grad/Sekunde)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
47	Wurde auf mechanische Türschliesser verzichtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
5	Glastüren/ raumhohe Glaselemente		
50	Sind kontrastreiche Markierungen auf mind. 0,90 m max. 1,60 m Höhe angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Bestehen die Glastüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6	Windfang		
60	Sind die Eingangstür und die Windfangtür innen mit mind. 1,80 m Abstand zueinander angeordnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
61	Hat der Windfang eine Breite von mind. 2,40 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Schmutzschleuse		
70	Ist der Eingangsbereich mit einer dreizonigen Schmutzschleuse ausgestattet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Ist die Schmutzschleuse mit Rollatoren befahrbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
72	Sind Bodenmatten schwellenlos im Boden eingelassen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8	Beleuchtung		
80	Ist der Eingangsbereich mit 500 Lux ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
81	Ist dieser – auch für im Rollstuhl sitzende Personen – blendungsfrei ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9	Aufzug		
90	Gibt es einen Aufzug zu allen Etagen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Gibt es einen Aufzug zur Tiefgarage?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	